



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0905

委托单位：泉州市颖弘消防设备
有限公司

产品名称：特殊应用喷头

型号规格：CMSAZ 242-68℃ Y、
CMSAZ 242-74℃ Y、
CMSAX 242-68℃ Y、
CMSAX 242-74℃ Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0905

第 1 页 共 7 页

产品名称	特殊应用喷头			
型号规格	CMSAZ 242-68°C Y、CMSAZ 242-74°C Y、CMSAX 242-68°C Y、CMSAX 242-74°C Y			
委托单位	泉州市颖弘消防设备有限公司			
生产单位	泉州市颖弘消防设备有限公司			
商 标	颖弘	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 10 只	接收日期	2026.05.28
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；外观；水压密封和水压强度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月02日			
备 注	其中 6.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 29 日			

批准：蔡金城

审核：林德洋

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！