

No. (2026) GKJC-BG0773

检验报告

Test Report

委托单位：山东荣安消防科技有限公司

产品名称：悬挂式锂电池灭火装置

型号规格：SZX-ABLi8/1.2



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0773

第 1 页 共 7 页

| | | | | |
|---------|--|------|---------|------------|
| 产品名称 | 悬挂式锂电池灭火装置 | | | |
| 型号规格 | SZX-ABLi8/1.2 | | | |
| 委托单位 | 山东荣安消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 山东荣安消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | / | 生产日期 | 2026.05 | |
| 检验类别 | 委托检验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 1 套 | 接收日期 | 2026.05.23 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | 《悬挂式锂电池灭火装置试验大纲》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 方形磷酸铁锂电池火灾灭火性能。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合《悬挂式锂电池灭火装置试验大纲》要求，合格。 签发日期：2026年05月27日 | | | |
| 备 注 | 1、方形磷酸铁锂电池火灾灭火性能：电池数量 1 个，电池标称容量 170Ah， 电池标称电压 3.2V。 2、该产品灭火性能是在特定条件下的检测结果，试验结果不能作为评价该产品在实际使用中的唯一依据。 | | | |
| 检验日期 | 2026 年 05 月 27 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林金红

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！