



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0345

委托单位：福建闽顺消防有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTBS80-68℃ Q3A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0345

第 1 页 共 6 页

| | | | | |
|---------|---|-------|---------|------------|
| 产品名称 | 洒水喷头 | | | |
| 型号规格 | K-ZSTBS80-68℃ Q3A | | | |
| 委托单位 | 福建闽顺消防有限公司 | | | |
| 生产单位 | 福建闽顺消防有限公司 | | | |
| 商 标 | 闽 顺 | 生产日期 | 2026.04 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 120 只 | 接收日期 | 2026.04.18 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；冷冻性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；侧向喷洒；抗真空性能。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月01日 | | | |
| 备 注 | 其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | | | |
| 检验日期 | 2026 年 04 月 22 日~2026 年 05 月 29 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林金红

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！