



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0947

委托单位：中国葛洲坝集团第一工程
有限公司

产品名称：超压泄压阀

型号规格：DN100



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0947

第 1 页 共 3 页

产品名称	超压泄压阀			
型号规格	DN100			
委托单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司			
生产单位	/			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026. 05. 25
	说明			
检 验 依 据	GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》。			
检 验 项 目	壳体试验；密封试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 13927-2022 标准要求，合格。 签发日期：2026 年 05 月 04 日			
备 注	委托地址：湖北省宜昌市东山大道 54 号。			
检验日期	2026 年 05 月 28 日			

批准：秦金城

审核：林德强

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！