



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0907

委托单位：福建广钢消防有限公司

产品名称：地上式消防水泵接合器

型号规格：SQS100-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0907

第 1 页 共 4 页

产品名称	地上式消防水泵接合器			
型号规格	SQS100-1.6			
委托单位	福建广钢消防有限公司			
生产单位	福建广钢消防有限公司			
商 标	广 钢	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 台	接收日期	2026.05.19
	说明			
检 验 依 据	GB 3446-2013 《消防水泵接合器》。			
检 验 项 目	结构；法兰尺寸；密封性能；水压强度性能；阀门；消防接口。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3446-2013 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月30日			
备 注	其中 5.1、5.3 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 20 日~2026 年 05 月 28 日			

批准：蔡金城

审核：林金征

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！