



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0788

委托单位：中莲消防科技有限公司

产品名称：内扣式接口

型号规格：KD65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0788

第 1 页 共 4 页

产品名称	内扣式接口			
型号规格	KD65			
委托单位	中莲消防科技有限公司			
生产单位	中莲消防科技有限公司			
商 标	中莲	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	5 副	接收日期	2026.05.12
	说明			
检 验 依 据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。			
检 验 项 目	基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月15日			
备 注				
检验日期	2026年05月15日~2026年05月30日			

批准：蔡金城

审核：林成洋

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检测机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！