

No. (2026) GKJC-BG0779

检验报告

Test Report

委托单位：山东中虹消防科技有限公司

产品名称：推车式锂电池灭火装置

型号规格：MST/ABEF25-Li



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0779

第 1 页 共 10 页

产品名称	推车式锂电池灭火装置			
型号规格	MST/ABEF25-Li			
委托单位	山东中虹消防科技有限公司			
生产单位	山东中虹消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 具	接收日期	2026.05.22
	说明			
检 验 依 据	《锂电池灭火装置试验大纲》。			
检 验 项 目	方形磷酸铁锂电池火灾灭火性能；聚合物三元锂电池火灾灭火性能。			
检 验 结 论	所检项目符合《锂电池灭火装置试验大纲》要求，合格。 签发日期：2026年05月04日			
备 注	1、方形磷酸铁锂电池火灾灭火性能：电池数量 1 个，电池标称容量 60000mAh，电池标称电压 3.2V。 2、聚合物三元锂电池火灾灭火性能：电池数量 3 个，电池标称容量 10000mAh，电池标称电压 22.2V。 3、该产品灭火性能是在特定条件下的检测结果，试验结果不能作为评价该产品在实际使用中的唯一依据。			
检验日期	2026 年 05 月 30 日			

批准：

蔡金城

审核：

林德军

编制：

王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！