



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0763

委托单位：重庆润玺机电安装工程
有限公司

产品名称：消防泡沫液

型号规格：3% (AFFF、-20℃) 耐海水



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0763

第 1 页 共 3 页

产品名称	消防泡沫液			
型号规格	3% (AFFF、-20℃) 耐海水			
委托单位	重庆润玺机电安装工程有限公司			
生产单位	洛阳市浪潮消防科技股份有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	50Kg	接收日期	2026.04.30
	说明			
检 验 依 据	GB 15308-2006 《泡沫灭火剂》。			
检 验 项 目	凝固点；抗冻结、融化性；表面张力；发泡倍数；25%析液时间；灭火性能。			
检 验 结 论	凝固点；发泡倍数；25%析液时间项目不符合 GB 15308-2006 标准要求，不合格。 签发日期：2026年05月04日			
备 注	委托地址：重庆市北部新区金开大道 90 号 3 幢 17-2。			
检验日期	2026 年 05 月 07 日~2026 年 05 月 27 日			

批准：蔡金城

审核：林德金

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！