



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0464

委托单位：南安市日天消防科技有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTX80-57℃ Q5、T-ZSTX80-79℃ Q5、  
T-ZSTX80-93℃ Q5、T-ZSTX80-141℃ Q5、  
T-ZSTX115-57℃ Q5、T-ZSTX115-79℃ Q5、  
T-ZSTX115-93℃ Q5、T-ZSTX115-141℃ Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300




# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0464

第 1 页 共 6 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	T-ZSTX80-57℃ Q5、T-ZSTX80-79℃ Q5、T-ZSTX80-93℃ Q5、T-ZSTX80-141℃ Q5、T-ZSTX115-57℃ Q5、T-ZSTX115-79℃ Q5、T-ZSTX115-93℃ Q5、T-ZSTX115-141℃ Q5			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	中 顺	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	喷头各 10 只	接收日期	2026.05.20
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	静态动作温度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。  签发日期：2026年05月06日			
备 注				
检验日期	2026年05月25日~2026年05月26日			

批准：蔡金城

审核：林金江

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！