



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG1027

委 托 单 位：白沙消防设备有限公司

产 品 名 称：黄铜棒

型 号 规 格：HPb59-1



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG1027

第 1 页 共 2 页

| | | | | |
|------------|--|------|------|------------|
| 产品名称 | 黄铜棒 | | | |
| 型号规格 | HPb59-1 | | | |
| 委托单位 | 白沙消防设备有限公司 | | | |
| 生产单位 | 泉州攀臻源金属有限公司 | | | |
| 商 标 | / | 生产日期 | / | |
| 检验类别 | 委托检验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 1 | 接收日期 | 2026.06.08 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB/T 4423-2020《铜及铜合金拉制棒》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 化学成分；力学性能。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB/T 4423-2020 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月09日 | | | |
| 备 注 | | | | |
| 检验日期 | 2026年06月09日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林金红

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司
用章

