



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0998

委托单位：江西优博特阀门科技  
有限公司

产品名称：不锈钢制螺纹连接止回阀

型号规格：H14W-16P DN15



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0998

第 1 页 共 3 页

产品名称	不锈钢制螺纹连接止回阀			
型号规格	H14W-16P DN15			
委托单位	江西优博特阀门科技有限公司			
生产单位	江西优博特阀门科技有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 台	接收日期	2026. 06. 02
	说明			
检 验 依 据	GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》。			
检 验 项 目	壳体试验；液体高压密封试验；气体低压密封试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 13927-2022 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月05日			
备 注				
检验日期	2026 年 06 月 05 日			

批准：蔡金城

审核：林德洋

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！