



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0873

委托单位：福建泉州闽弘消防设备  
有限公司

产品名称：室内消火栓

型号规格：SNSSW65-III



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300




# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0873

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓	
型号规格		SNSSW65-III	
委托单位		福建泉州闽弘消防设备有限公司	
生产单位		福建泉州闽弘消防设备有限公司	
商 标		闽弘	生产日期 2026. 05
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 只	接收日期 2026. 05. 14
	说明		
检 验 依 据		GB 3445-2018 《室内消火栓》。	
检 验 项 目		外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，合格。  签发日期：2026年06月10日	
备 注		其中 5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2026 年 05 月 16 日~2026 年 06 月 04 日	

批准：蔡金城

审核：林国辉

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！