



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2025) GKJC-BG0760

委托单位：福建省广渤消防器材  
有限公司

产品名称：湿式报警阀

型号规格：ZSFZ150-2.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2025) GKJC-BG0760

第 1 页 共 6 页

产品名称	湿式报警阀			
型号规格	ZSFZ150-2.5			
委托单位	福建省广渤消防器材有限公司			
生产单位	福建省广渤消防器材有限公司			
商 标	广 渤	生产日期	2025.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 台	接收日期	2025.06.02
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》。			
检 验 项 目	外观；标志；基本参数；结构；连接尺寸；零部件；强度；渗漏和变形；报警功能；报警延迟时间；延迟器排水时间；水力警铃铃锤启动压力；水力警铃持续性要求；水力警铃响度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.2-2003 标准要求，合格			
备 注	其中 4.1、4.2、4.4、4.5.3、4.10、4.11、4.15 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2025 年 06 月 03 日~2025 年 06 月 21 日			

批准：蔡金城

审核：林鹤峰

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

