



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0064

委托单位：天申消防科技有限公司

产品名称：室内消火栓

型号规格：SN50



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0064

第 1 页 共 5 页

| | | | | |
|------------|--|------|---------|------------|
| 产品名称 | 室内消火栓 | | | |
| 型号规格 | SN50 | | | |
| 委托单位 | 天申消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 天申消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 天 申 | 生产日期 | 2025.09 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 3 只 | 接收日期 | 2026.03.31 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 3445-2018《室内消火栓》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能；耐腐蚀性能；产品标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月09日 | | | |
| 备 注 | 其中 5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | | | |
| 检验日期 | 2026 年 05 月 12 日~2026 年 06 月 04 日 | | | |

批准：

蔡金城

审核：

林惠红

编制：

王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！