



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG1039

委托单位：广州市市政工程试验  
检测有限公司

产品名称：液压式不锈钢浮球阀

型号规格：DN50, 1.0MPa



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1039

第 1 页 共 3 页

产品名称	液压式不锈钢浮球阀			
型号规格	DN50, 1.0MPa			
委托单位	广州市市政工程试验检测有限公司			
生产单位	胜利阀门有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.06.08
	说明			
检 验 依 据	QB/T 1199-2014《浮球阀》。			
检 验 项 目	壳体强度；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 QB/T 1199-2014 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月11日			
备 注	项目名称：广州市广水管道工程有限公司 2025-2026 年度材料检测服务项目。 承接单位：广州市广水管道工程有限公司。			
检验日期	2026 年 06 月 09 日			

批准：蔡金成

审核：林海强

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

消防阀门检测有限公司  
检验报告专用章