



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0508



委托单位：浙江华神消防科技有限公司

产品名称：A类泡沫灭火剂（气凝胶）

型号规格：MJABP-NJ



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0508

第 1 页 共 3 页

产品名称	A 类泡沫灭火剂（气凝胶）			
型号规格	MJABP-NJ			
委托单位	浙江华神消防科技有限公司			
生产单位	浙江华神消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	25Kg	接收日期	2026.03.26
	说明			
检 验 依 据	GB 27897-2011 《A 类泡沫灭火剂》。			
检 验 项 目	抗冻结、融化性；灭 A 类火性能。			
检 验 结 论	所检符合 GB 27897-2011 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月11日			
备 注				
检验日期	2026 年 05 月 05 日~2026 年 05 月 24 日			

批准：蔡金城

审核：林德军

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！