



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0927

委托单位：泉州市百应消防科技
有限公司

产品名称：内扣式接口

型号规格：KD65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0927

第 1 页 共 4 页

| | | | | |
|------------|--|------|---------|------------|
| 产品名称 | 内扣式接口 | | | |
| 型号规格 | KD65 | | | |
| 委托单位 | 泉州市百应消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 泉州市百应消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 百应 | 生产日期 | 2026.05 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 5 副 | 接收日期 | 2026.05.22 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月12日 | | | |
| 备 注 | | | | |
| 检验日期 | 2026年05月25日~2026年06月09日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林国军

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！