



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0926

委 托 单 位： 泉州市百应消防科技  
有限公司

产 品 名 称： 直流水枪

型 号 规 格： QZ3.5/7.5



**国凯（福建）消防阀门检测有限公司**

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0926

第 1 页 共 3 页

产品名称	直流水枪			
型号规格	QZ3.5/7.5			
委托单位	泉州市百应消防科技有限公司			
生产单位	泉州市百应消防科技有限公司			
商 标	百应	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3支	接收日期	2026.05.22
	说明			
检 验 依 据	GB 8181-2005 《消防水枪》。			
检 验 项 目	基本参数（喷射性能）；螺纹；表面质量；密封性能；耐水压强度；抗跌落性能；耐腐蚀性能；接口性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月09日			
备 注	其中 5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 25 日~2026 年 06 月 09 日			

批准：蔡金城

审核：林梅海

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

检测、用

