



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0739

委托单位：泉州市百应消防科技
有限公司

产品名称：有衬里消防水带

型号规格：10-65-30-涤纶长丝/
涤纶长丝-合成橡胶



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0739

第 1 页 共 4 页

产品名称	有衬里消防水带			
型号规格	10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶			
委托单位	泉州市百应消防科技有限公司			
生产单位	泉州市百应消防科技有限公司			
商 标	百应	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	水带 3 条, 1m 衬里 2 条	接收日期	2026.05.20
	说明			
检 验 依 据	GB 6246-2011 《消防水带》。			
检 验 项 目	外观质量；内径；长度；水压试验与爆破试验；单位长度质量；延伸率和膨胀率及扭转方向；可弯曲性；黏附性；耐低温性能；附着强度；扯断伸长率和扯断强度；热空气老化性能；耐磨性能；水带与消防接口连接性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月17日			
备 注	其中 4.1.1、4.1.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 21 日~2026 年 06 月 08 日			

批准：蔡金城

审核：林德红

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

闽
★
金
报