



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0899

委托单位：福建新龙都消防科技  
有限公司

产品名称：低倍数泡沫枪

型号规格：QP8/0.6



**国凯（福建）消防阀门检测有限公司**

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokai test@163.com](mailto:guokai test@163.com)

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0899

第 1 页 共 4 页

产品名称	低倍数泡沫枪			
型号规格	QP8/0.6			
委托单位	福建新龙都消防科技有限公司			
生产单位	福建新龙都消防科技有限公司			
商 标	龙都	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 支	接收日期	2026.05.19
	说明			
检 验 依 据	GB 25202-2010《泡沫枪》。			
检 验 项 目	外观要求；基本参数性能；密封性能；耐水压强度性能；跌落性能；耐腐蚀性能；耐喷射冲击性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 25202-2010 标准要求，合格。 签发日期：2026年05月13日			
备 注	其中 5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 22 日~2026 年 06 月 11 日			

批准：蔡金城

审核：林世红

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！