



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0583

委托单位：福建省万安消防器材有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：ZSTDY80-68℃ Q3A、ZSTDY80-57℃ Q3A、  
ZSTDY80-79℃ Q3A、ZSTDY80-93℃ Q3A、  
ZSTDY80-141℃ Q3A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号: (2026) GKJC-BG0583

第 1 页 共 20 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	ZSTDY80-68℃ Q3A、ZSTDY80-57℃ Q3A、ZSTDY80-79℃ Q3A、ZSTDY80-93℃ Q3A、ZSTDY80-141℃ Q3A			
委托单位	福建省万安消防器材有限公司			
生产单位	福建省万安消防器材有限公司			
商 标	兴益	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型喷头 120 只, 分型各 70 只, 隐蔽式装饰罩各 30 套。	接收日期	2026.04.16
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分: 洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求; 接口螺纹; 外观与标志; 密封结构要求; 水压密封和耐水压强度性能; 流量系数; 布水性能; 静态动作温度; 功能; 抗水冲击性能; 工作载荷和框架强度; 溅水盘强度; 疲劳强度; 热稳定性; 抗振动性能; 抗碰撞性能; 抗翻滚性能; 冷冻性能; 耐高温性能; 耐盐雾腐蚀性能; 抗真空性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求, 合格。		签发日期: 2026年05月25日	
备 注	主型为 ZSTDY80-68℃ Q3A。 其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内, 不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 18 日~2026 年 05 月 22 日			

批准: 蔡金城

审核: 林博洋

编制: 王振良

注: 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!