



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Repor

No. (2026) GKJC-BG0582

委 托 单 位：福建省万安消防器材有限公司

产 品 名 称：洒水喷头

型 号 规 格：ZSTDY80-68℃ Q5A、ZSTDY80-57℃ Q5A、
ZSTDY80-79℃ Q5A、ZSTDY80-93℃ Q5A、
ZSTDY80-141℃ Q5A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0582

第 1 页 共 20 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	ZSTDY80-68℃ Q5A、ZSTDY80-57℃ Q5A、ZSTDY80-79℃ Q5A、ZSTDY80-93℃ Q5A、ZSTDY80-141℃ Q5A			
委托单位	福建省万安消防器材有限公司			
生产单位	福建省万安消防器材有限公司			
商 标	兴益	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型喷头 120 只，分型各 70 只， 隐蔽式装饰罩各 30 套。	接收日期	2026.04.16
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；冷冻性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；抗真空性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，合格。  签发日期：2026年04月25日			
备 注	主型为 ZSTDY80-68℃ Q5A。 其中 6.4、6.21 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 18 日~2026 年 05 月 22 日			

批准：蔡金城 审核：林世强 编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！