



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG1088

委托单位：福建力盾实业有限公司

产品名称：内螺纹连接铜制闸阀

型号规格：Z15W-16T DN50



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1088

第 1 页 共 3 页

产品名称	内螺纹连接铜制闸阀			
型号规格	Z15W-16T DN50			
委托单位	福建力盾实业有限公司			
生产单位	福建力盾实业有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.06.15
	说明			
检 验 依 据	GB/T 8464-2023 《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》。			
检 验 项 目	壳体强度；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 8464-2023 标准要求，合格。 签发日期：2026年6月17日			
备 注				
检验日期	2026年06月16日			

批准：蔡金城

审核：林德江

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

阀门
★
报告
—

