



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG1081

委托单位：沧州中铁装备制造材料
有限公司

产品名称：阀门

型号规格：Z41B-25C DN100



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1081

第 1 页 共 3 页

产品名称	阀门			
型号规格	Z41B-25C DN100			
委托单位	沧州中铁装备制造材料有限公司			
生产单位	/			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 台	接收日期	2026.06.12
	说明			
检 验 依 据	GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》。			
检 验 项 目	壳体试验；液体高压密封试验；气体低压密封试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 13927-2022 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月17日			
备 注	委托地址：河北省沧州渤海新区。			
检验日期	2026年06月15日			

批准：蔡金城

审核：林德洋

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检测机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯
消防
阀门
检测
有限公司
告
告