



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG1062

委托单位：宜昌尚润劳务有限公司

产品名称：减压阀

型号规格：DN20



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1062

第 1 页 共 3 页

产品名称	减压阀			
型号规格	DN20			
委托单位	宜昌尚润劳务有限公司			
生产单位	/			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.06.10
	说明			
检 验 依 据	GB/T 8464-2023 《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》。			
检 验 项 目	壳体强度；密封性能；抗扭性能；抗弯曲性能。			
检 验 结 论	抗弯曲性能项目不符合 GB/T 8464-2023 标准要求，不合格。 签发日期：2026.06.11 日			
备 注	其中 6.19、6.20 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 委托地址：宜昌市伍家岗区城东大道 87 号。			
检验日期	2026 年 06 月 12 日			

批准：蔡金城

审核：林世华

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

门检
告特

