



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0972



委托单位：双恒阀门集团有限公司

产品名称：闸阀不锈钢闸板

型号规格：06Cr19Ni10



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0972

第 1 页 共 2 页

产品名称	闸阀不锈钢闸板			
型号规格	06Cr19Ni10			
委托单位	双恒阀门集团有限公司			
生产单位	双恒阀门集团有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1	接收日期	2026.05.27
	说明			
检 验 依 据	GB/T 1220-2007 《不锈钢棒》。			
检 验 项 目	化学成分。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 1220-2007 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 06 月 02 日			

批准：蔡金成

审核：林德军

编制：王振彦

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

检测有限公司
专用章



签发日期：2026年06月15日