



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0967

委托单位：中阀控股(集团)有限公司

产品名称：蝶阀闸板阀杆

型号规格：06Cr17Ni12Mo2



国凯(福建)消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0967

第 1 页 共 2 页

产品名称	蝶阀闸板阀杆			
型号规格	06Cr17Ni12Mo2			
委托单位	中阀控股(集团)有限公司			
生产单位	中阀控股(集团)有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1	接收日期	2026.06.12
	说明			
检 验 依 据	GB/T 1220-2007 《不锈钢棒》。			
检 验 项 目	化学成分。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 1220-2007 标准要求，合格。 签发日期：2026.06.15			
备 注				
检验日期	2026年06月15日			

批准：蔡金城

审核：林一峰

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯(福建)消防阀门检测有限公司
章

