



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0962



委 托 单 位： 中阀控股(集团)有限公司

产 品 名 称： 闸阀壳体阀盖球墨铸铁

型 号 规 格： QT450-10



**国凯(福建)消防阀门检测有限公司**

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0962

第 1 页 共 2 页

产品名称	闸阀壳体阀盖球墨铸铁			
型号规格	QT450-10			
委托单位	中阀控股(集团)有限公司			
生产单位	中阀控股(集团)有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1	接收日期	2026.06.12
	说明			
检 验 依 据	GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》。			
检 验 项 目	力学性能/（抗拉强度；屈服强度；断后伸长率）。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 1348-2019 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 06 月 15 日			

批准：蔡金城

审核：林德洋

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司  
检验报告专用章

