



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0960

委托单位：中阀控股(集团)有限公司

产品名称：法兰蝶阀

型号规格：D343P-16 DN100



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0960

第 1 页 共 3 页

产品名称	法兰蝶阀			
型号规格	D343P-16 DN100			
委托单位	中阀控股(集团)有限公司			
生产单位	中阀控股(集团)有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.05.27
	说明			
检 验 依 据	CJ/T 261-2015《给水排水用蝶阀》。			
检 验 项 目	强度；密封。			
检 验 结 论	所检项目符合 CJ/T 261-2015 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 06 月 01 日			

批准：蔡金城

审核：林雪红

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

消防  
报告专

