



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0922

委托单位：福建新龙都消防科技
有限公司

产品名称：消火栓箱

型号规格：SG24B65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0922

第 1 页 共 7 页

产品名称	消火栓箱			
型号规格	SG24B65Z-J			
委托单位	福建新龙都消防科技有限公司			
生产单位	福建新龙都消防科技有限公司			
商 标	龙都	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 套	接收日期	2026.05.25
	说明			
检 验 依 据	GB/T 14561-2019《消火栓箱》。			
检 验 项 目	消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月18日			
备 注	其中 5.1、5.2.1、5.3.2、5.5.1、5.6.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 27 日~2026 年 06 月 15 日			

批准：蔡金城

审核：林世强

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！