



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0720

委托单位：福建省万安消防器材
有限公司

产品名称：早期抑制快速响应
(ESFR) 喷头

型号规格：ESFR-242/74°C U Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0720

第 1 页 共 5 页

产品名称	早期抑制快速响应（ESFR）喷头			
型号规格	ESFR-242/74℃ U Y			
委托单位	福建省万安消防器材有限公司			
生产单位	福建省万安消防器材有限公司			
商 标	兴益	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	165 只	接收日期	2026.04.30
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.9-2018《自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；框架强度；热敏感元件强度；耐冷冻性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；30天密封性能；抗真空性能；溅水盘强度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月18日			
备 注	其中 6.17 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026年05月07日~2026年06月16日			

批准：蔡金城

审核：林德海

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！