



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0710

委 托 单 位： 广威消防科技有限公司

产 品 名 称： 预作用装置

型 号 规 格： ZSFY100-1.6Ex、  
ZSFY150-1.6Ex、  
ZSFY200-1.6Ex



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0710

第 1 页 共 14 页

产品名称	预作用装置			
型号规格	ZSFY100-1.6Ex、ZSFY150-1.6Ex、ZSFY200-1.6Ex			
委托单位	广威消防科技有限公司			
生产单位	广威消防科技有限公司			
商 标	广 威	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型产品：装置 1 套、阀组 2 套、控制盘 3 台。 分型产品：装置 1 套、阀组 2 套。	接收日期	2026.04.25
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第 14 部分：预作用装置》。			
检 验 项 目	1、预作用装置：装置组成；外观；标志；装置工作状态；启动运行要求。 2、预作用报警阀组：基本参数；结构和连接尺寸；强度；渗漏、变形和气密性；水力摩阻；预作用报警阀组功能。 3、气压维持装置。 4、控制盘：外观；控制面板；电源要求；控制和报警功能；耐气候环境要求；耐电压要求；绝缘电阻要求。 5、电磁阀：标志；可靠性；功能；强度；密封；绝缘性能；工作电源；恒定湿热试验。 6、气压维持装置—减压阀：壳体强度；密封性能；调压性能。 7、气压维持装置—控制阀：强度要求；密封要求。 8、气压维持装置—单向阀：强度要求；正向密封要求；反向密封要求；开启压力要求；工作可靠性要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月15日			
备 注	主型为 ZSFY200-1.6Ex。 其中 5.1.1、5.1.4、5.1.5、5.2.1、5.2.3、5.3、5.4.3、5.4.5、5.5.3、5.5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026年04月27日~2026年06月05日			

批准：蔡金城

审核：李德红

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！