



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0484

委 托 单 位： 南安市日天消防科技
有限公司

产 品 名 称： 特殊应用喷头

型 号 规 格： CMSAZ202-68°C Y、
CMSAX202-68°C Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0484

第 1 页 共 3 页

产品名称	特殊应用喷头			
型号规格	CMSAZ202-68°C Y、CMSAX202-68°C Y			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	中 顺	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 10 只	接收日期	2026.05.27
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。			
检 验 项 目	静态动作温度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月05日			
备 注				
检验日期	2026年06月05日			

批准：蔡金城

审核：林成军

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！