



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0129

委托单位：福建海鲸消防有限公司

产品名称：雨淋喷头

型号规格：B-DSXC-190、  
B-DSXC-242、  
B-DSXC-363



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0129

第 1 页 共 9 页

产品名称	雨淋喷头			
型号规格	B-DSXC-190、B-DSXC-242、B-DSXC-363			
委托单位	福建海鲸消防有限公司			
生产单位	福建海鲸消防有限公司			
商 标	三 鲸	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 36 只	接收日期	2026.05.05
	说明			
检 验 依 据	GB/T 25205-2010《雨淋喷头》。			
检 验 项 目	外观；流量系数；布水性能及保护面积；耐水流冲击强度；耐水锤冲击性能；耐低温性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；水压密封和强度性能；启动性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 25205-2010 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月07日			
备 注	主型为 B-DSXC-190。 其中 6.5 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 09 日~2026 年 06 月 12 日			

批准：蔡金城

审核：林金作

编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！