



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0950

委托单位：福建省宇安机电设备  
有限公司

产品名称：消防电磁阀

型号规格：ZSCFD1-P-50-12



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0950

第 1 页 共 4 页

产品名称	消防电磁阀			
型号规格	ZSCFD1-P-50-12			
委托单位	福建省宇安机电设备有限公司			
生产单位	福建省宇安机电设备有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 只	接收日期	2026.05.26
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。			
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；功能；可靠性；强度要求；密封性能；绝缘电阻；工作电源。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，合格 签发日期：2026年05月26日			
备 注	其中 6.1.3、6.1.5 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 27 日~2026 年 06 月 13 日			

批准：蔡金城

审核：林德强

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！