



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0888

委托单位：维梯埃流体控制(杭州)
有限公司

产品名称：消防蝶阀

型号规格：ZSDF7-Q-65-16、
ZSDF7-Q-100-16、
ZSDF7-Q-150-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300




国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0888

第 1 页 共 5 页

产品名称		消防蝶阀	
型号规格		ZSDF7-Q-65-16、ZSDF7-Q-100-16、ZSDF7-Q-150-16	
委托单位		维梯埃流体控制(杭州)有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		VTIV	生产日期 2026.02
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期 2026.05.19
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；水力摩阻；工作循环；强度要求；密封性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月20日 	
备 注		ZSDF7-Q-150-16 为主型。 其中 6.1.3、6.1.5、6.5.1、6.5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2026 年 05 月 29 日~2026 年 06 月 12 日	

批准：蔡金城

审核：林德军

编制：王振表

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！