



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0882

委托单位：维梯埃流体控制(杭州)
有限公司

产品名称：消防闸阀

型号规格：ZSZF4-Q-150-16、
ZSZF4-Q-250-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300




国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0882

第 1 页 共 4 页

产品名称	消防闸阀			
型号规格	ZSZF4-Q-150-16、ZSZF4-Q-250-16			
委托单位	维梯埃流体控制(杭州)有限公司			
生产单位	福建海鲸消防有限公司			
商 标	VTIV	生产日期	2026.02	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 只，分型 1 只	接收日期	2026.05.19
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。			
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮；最大操作扭矩；阀体强度；密封性能；工作循环。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月03日 			
备 注	ZSZF4-Q-150-16 为主型。 其中 6.1.3、6.1.5、6.2.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 25 日~2026 年 06 月 10 日			

批准：蔡金城 审核：林海燕 编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！