



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG1218

委托单位：自贡阀门有限责任公司

产品名称：闸阀

型号规格：Z45X-16Q DN100



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300




国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1218

第 1 页 共 3 页

产品名称	闸阀			
型号规格	Z45X-16Q DN100			
委托单位	自贡阀门有限责任公司			
生产单位	自贡阀门有限责任公司			
商 标		生产日期	2026.06	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.06.23
	说明			
检 验 依 据	CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》。			
检 验 项 目	壳体强度；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 06 月 24 日			

批准：

审核：

编制：



注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！