



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG1217

委托单位：自贡阀门有限责任公司

产品名称：蝶阀

型号规格：D81X-16Q DN100



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300




# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1217

第 1 页 共 3 页

产品名称	蝶阀			
型号规格	D81X-16Q DN100			
委托单位	自贡阀门有限责任公司			
生产单位	自贡阀门有限责任公司			
商 标		生产日期	2026.06	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2026.06.23
	说明			
检 验 依 据	CJ/T 261-2015 《给水排水用蝶阀》。			
检 验 项 目	强度；密封。			
检 验 结 论	所检项目符合 CJ/T 261-2015 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月27日			
备 注				
检验日期	2026年06月24日			

批准：蔡金城

审核：李德军

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！